

Dzień dobry.

W związku z ogłoszonym przetargiem na "Remont budynku Nowiny SPZOZ" , proszę o wyjaśnienie:

1. W pozycji 37 przedmiaru zamieszczone są - Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe - p.poż - EI30 - proszę o potwierdzenie czy mają być drewniane ?
2. W pozycji 64 przedmiaru zamieszczone są - Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe - p.poż - EI30 - proszę o potwierdzenie czy mają być drewniane ?

### **Odpowiedź**

1. Drzwi drewniane.
2. Drzwi drewniane.